

Пословница Лопаре

**1. Степен ограничења испоруке ел. енергије до 20 % тренутне потрошње**

Групе потрошача:		Мјесто искључења	вријеме искључења	
			од	до
I	ДВ 10 kV Шибошница	ЧТС Лопаре	13:00	15:00
II	ДВ 10 kV Г. Тузла и Индустрија	ЧТС Лопаре	15:00	17:00
III	ДВ 10 kV Тобут	ЧТС Лопаре	17:00	19:00
IV	ДВ 10 kV Мачковац	ЧТС Лопаре	19:00	21:00

Распоред искључења: Искључење сваке групе по 2 сата.

**2. Степен ограничења испоруке ел. енергије до 30 % тренутне потрошње**

Групе потрошача:		Мјесто искључења	вријеме искључења	
			од	до
I	ДВ 10 kV Тобут и Г. Тузла	ЧТС Лопаре	13:00	16:00
II	ДВ 10 kV Шибошница и Индустрија	ЧТС Лопаре	16:00	19:00
III	ДВ 10 kV Мачковац	ЧТС Лопаре	19:00	22:00

Распоред искључења: Искључење сваке групе по 3 сата.

**3. Степен ограничења испоруке ел. енергије до 40 % тренутне потрошње**

Групе потрошача:		Мјесто искључења	вријеме искључења	
			од	до
I	ДВ 10 kV Тобут	ЧТС Лопаре	13:00	15:00
			19:00	21:00
II	ДВ 10 kV Г. Тузла	ЧТС Лопаре	13:00	17:00
III	ДВ 10 kV Шибошница	ЧТС Лопаре	15:00	19:00
	ДВ 10 kV Индустрија	ЧТС Лопаре	15:00	19:00
IV	ДВ 10 kV Мачковац	ЧТС Лопаре	17:00	21:00

Распоред искључења:

Искључење на 2 сата по двије групе: I и II, II и III, III и IV, IV и I

**4. Степен ограничења испоруке ел. енергије до 50 % тренутне потрошње**

Групе потрошача		Мјесто искључења	вријеме искључења	
			од	до
I	ДВ 10 kV Тобут	ЧТС Лопаре	9:00	12:00
			18:00	21:00
II	ДВ 10 kV Шибошница	ЧТС Лопаре	9:00	15:00
III	ДВ 10 kV Мачковац	ЧТС Лопаре	12:00	18:00
	ДВ 10 kV Г. Тузла	ЧТС Лопаре	12:00	18:00
IV	ДВ 10 kV Индустрија	ЧТС Лопаре	15:00	21:00
	ДВ 10 kV Лопаре	ТС Лопаре 1, осим излаза за болницу и водовод; Лопаре парк, осим излаза за котловницу	15:00	21:00

Распоред искључења:

Искључење на 3 сата по двије групе: I и II, II и III, III и IV, IV и I