



Број: 15761-46/22

Датум: 04.07.2024

На основу члана 69. Став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22) и Препоруке Комисије број 15761-45/22 од 25.06.2024. године, Управа МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње – ЗЕДП "Електро – Бијељина" а.д. Бијељина, као уговорни орган, доноси

ОДЛУКА

О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15761-13/22

Доноси се Одлука о поништењу поступка јавне набавке трофазног уљног енергетског трансформатора 10/0,4 kV снаге 630 kVA са смањеним губицима за потребе ЗЕДП "Електро – Бијељина" а.д. Бијељина, конкурентски захтјев, интерни број 15761-13/22, објављен на Порталу јавних набавки www.ejn.gov.ba под бројем 1245-7-1-189-3-146/22 од 30.12.2022. године.

Образложење

Комисија за јавну набавку је приступила поновној провјери испуњености квалификационих услова од стране понуђача који су благовремено доставили своје понуде, и том приликом утврдила да ниједан понуђач није испунио захтијеване квалификационе услове, те се из тог разлога њихове понуде сматрају неприхватљивим и исте не могу бити предмет даљег поступка евалуације понуда, и то:

"ЕКР Elker" а.д. Љубија

Након извршеног поновног увида у понуду понуђача "ЕКР Elker" а.д. Љубија, Комисија је утврдила да овај понуђач пропустио навести дужину трајања гарантног рока за робу која је предмет набавке, а што је био у обавези према постављеном захтјеву из тачке 8. Тендерске документације. Како понуђач није поступио у складу са чланом 57. став 1) Закона о јавним набавкама, у коме стоји да се понуђач/кандидат придржава захтјева и услова из тендерске документације, уговорни орган сматра да је понуда понуђача "ЕКР Elker" а.д. Љубија неприхватљива.

"BG Energo - Tim" д.о.о. Приједор

Након извршеног поновног увида у понуду понуђача "BG Energo - Tim" д.о.о. Приједор, Комисија је утврдила да овај понуђач пропустио навести дужину трајања гарантног рока за робу која је предмет набавке, а што је био у обавези према постављеном захтјеву из тачке 8. Тендерске документације. Како понуђач није поступио у складу са чланом 57. став 1) Закона о јавним

набавкама, у коме стоји да се понуђач/кандидат придржава захтјева и услова из тендерске документације, уговорни орган сматра да је понуда понуђача "BG Energo - Tim" д.о.о. Приједор неприхватљива.

"Inving Invest Inžinjering" д.о.о. Приједор

Након извршеног поновног увида у понуду понуђача "Inving Invest Inžinjering" д.о.о. Приједор, Комисија је утврдила да овај понуђач пропустио навести дужину трајања гарантног рока за робу која је предмет набавке, а што је био у обавези према постављеном захтјеву из тачке 8. Тендерске документације. Како понуђач није поступио у складу са чланом 57. став 1) Закона о јавним набавкама, у коме стоји да се понуђач/кандидат придржава захтјева и услова из тендерске документације, уговорни орган сматра да је понуда понуђача "Inving Invest Inžinjering" д.о.о. Приједор неприхватљива.

"Falcon" д.о.о. Бијељина

Након извршеног поновног увида у понуду понуђача "Falcon" д.о.о. Бијељина, Комисија је утврдила да овај понуђач пропустио навести дужину трајања гарантног рока за робу која је предмет набавке, а што је био у обавези према постављеном захтјеву из тачке 8. Тендерске документације.

Осим тога, за тачку 1.8. Напон кратког споја, понуђач је понудио 4% а тражено је 6%, док је за тачку 1.9. Техничке спецификације – губици празног хода, понуђено 860W а захтијevano је 600W, губици због оптерећења – понуђено 5400W а захтијevano 6500W.

Како понуђач није поступио у складу са чланом 57. став 1) Закона о јавним набавкама, у коме стоји да се понуђач/кандидат придржава захтјева и услова из тендерске документације, уговорни орган сматра да је понуда понуђача "Falcon" д.о.о. Бијељина неприхватљива.

"NEXEN" д.о.о. Бања Лука

Уговорни орган је тачком 2.3. техничке спецификације предвидио набавку трансформатора чији су намотаји од бакра или алуминијума високе чистоће а тачком 4.1. тражен је атест о испитивању типа трансформатора који је издат од акредитоване лабораторије. Поновним увидом у понуду понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука, Комисија је утврдила да је понуђач понудио трансформатор чији су намотаји од алуминијума високе чистоће (страна 13) а доставио атест о типском испитивању за трансформатор од бакра(страна 60 и 61), што чини ову понуду неприхватљивом, односно, да овај понуђач није испунио захтјеве из тачке 2.3. и 4.1. Техничке спецификације.

"Proton" д.о.о. Тузла

Уговорни орган је тачком 2.3. техничке спецификације предвидио набавку трансформатора чији су намотаји од бакра или алуминијума високе чистоће а тачком 4.1. тражен је атест о испитивању типа трансформатора који је издат од акредитоване лабораторије. Поновним увидом у понуду понуђача "Proton" д.о.о. Тузла, Комисија је утврдила да је понуђач понудио трансформатор чији су намотаји од алуминијума високе чистоће (страна 11) а доставио атест о типском испитивању за трансформатор од бакра(страна од 55 до 75), што чини ову понуду неприхватљивом, односно, да овај понуђач није испунио захтјеве из тачке 2.3. и 4.1. Техничке спецификације.

На основу утврђеног чињеничног стања, Комисија за јавну набавку је дала Препоруку Управи Предузећа, као уговорном органу, да донесе одлуку о поништењу предметног поступка јавне набавке.

Управа Предузећа, као уговорни орган, доноси одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно електродистрибутивно предузеће "Електро – Бијељина" а.д. Бијељина, Мајевичка 97, 76300 Бијељина. Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.

ДОСТАВИТИ:

- Понуђачима
- а/а

ЗА УПРАВУ

ЗЕДП "Електро – Бијељина" а.д.

ВД ДИРЕКТОРА

Бојан Савић, дипл. правник

