



MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA” RS TREBINJE
ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJEIJINA” A.D.
RJ »Elektrodistribucija B I J E L J I N A«

Šabačkih đaka 23
e-mail: eldisbn@teol.net
MB 1768875 PIB 400358420004

Tel. (055) 223-811, 201-211

Faks: (055) 223-840
www.elektrobijeljina.com
Žiro račun: 5550010000400094 Nova Banka a.d. Bijeljina



Broj:
Datum 02.12.2011.

**PLAN SELEKTIVNOG OGRANIČENJA
ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA RJ BIJELJINA**

Bijeljina, decembar 2011.god.

RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA U PRVOM STEPENU OGRANIČENJA
ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 20% TRENUITNE POTROŠNJE
PREDUZEĆA

Raspored isključenja je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 106 i 107 Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom) i razvrstani su u 7 (sedam) potrošačkih grupa.

Isključenje svake grupe će se vršiti intervalu od po 4(četiri) sata u neprekidnom trajanju.

Vrijeme bez el. energije	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned
08-12	I	VII	VI	V	IV	III	II
12-16	II	I	VII	VI	V	IV	III
16-20	III	II	I	VII	VI	V	IV
20-24	IV	III	II	I	VII	VI	V
00-04	V	IV	III	II	I	VII	VI
04-08	VI	V	IV	III	II	I	VII

Raspored potrošača po grupama:

Red.br.	Broj grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1	I	Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac 1
2		Bijeljina II	DV 10 kV Kruševlje
3		Čađavica	DV 10 kV D. Dragaljevac
4		Bijeljina III	DV 10 kV Park
5		Bijeljina IV	DV 10 kV Raskršće 2
6		Janja	DV 10 kV Glavičice
7	II	Bijeljina 1	DV 10 kV Janja Stara
8		Ostojićev	DV 10 kV Batković
9		Bijeljina 3	DV 10 kV Željeznička
10		Dvorovi	DV 10 kV Međaši
11		Janja	DV 10 kV Janja 6
12	III	Bijeljina I	DV 10 kV Centar
13		Bijeljina II	DV 10 kV D. Tucovića
14		Bijeljina 3	DV 10 kV Koviljuše
15		Janja	DV 10 kV Janja 4
16		Dvorovi	DV 10 kV Centar
17	IV	Bijeljina I	DV 10 kV Bolnica
18		Bijeljina II	DV 10 kV SŠC
19		Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac 2
20		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
21		Janja	DV 10 kV Industrija
22		Bijeljina IV	DV 10 kV Gvozdevići
23	V	Bijeljina II	DV 10 kV Novo Selo
24		Bijeljina III	DV 10 kV Centar II
25		Dvorovi	DV 10 kV Kriva Bara
26		Čađavica	DV 10 kV Obarska
27		Čađavica	DV 10 kV Čađavica
28		Ostojićev	DV 10 kV Crnjelovo
29		Ostojićev	DV 10 kV Brodac
30	VI	Bijeljina 1	DV 10 kV Ekonomija
31		Bijeljina 1	DV 10 kV Ciglana
32		Bijeljina III	DV 10 kV Kruševlje
33		Bijeljina III	DV 10 kV Zenit
34		Bijeljina IV	DV 10 kV Pučile
35		Janja	DV 10 kV FSP
36	VII	Bijeljina 3	DV 10 kV Mesoprodukt
37		Dvorovi	DV 10 kV Škola
38		Čađavica	DV 10 kV Crnjelovo
39		Bijeljina IV	DV 10 kV F. Višnjića
40		Bijeljina IV	DV 10 kV Patkovača
41		Bijeljina III	DV 10 kV Karađorđeva

Isključenje će se obavljati u trafostanicama 35/10 kV i 110/x kV na prekidačima 10 kV i u TS 10/0,4kV.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/x kV.

Isključenje 10 kV dalekovoda u trafostanicama 110/x kV i TS 35/10 kV kao i manipulacije u TS 10/0,4 kV će se vršiti po naložima dispečera iz Dispečerskog centra, a prema važećem planu redukcije električne energije.

RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA U DRUGOM STEPENU OGRANIČENjA
ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 30% TRENUTNE POTROŠNjE
PREDUZEĆA

Raspored isključenja je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 106 i 107 Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom) i razvrstani su u 5 (pet) potrošačkih grupa.

Isključenje svake grupe će se vršiti u intervalu od po 6 (šest) sati u neprekidnom trajanju.

Vrijeme bez el. energije	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned
08-14	I	V	IV	III	II	I	V
14-20	II	I	V	IV	III	II	I
20-02	III	II	I	V	IV	III	II
02-08	IV	III	II	I	V	IV	III

Raspored potrošača po grupama:

Red.br.	Broj grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1	I	Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac 1
2		Bijeljina II	DV 10 kV Kruševlje
3		Bijeljina 1	DV 10 kV Ekonomija
4		Čađavica	DV 10 kV D. Dragaljevac
5		Bijeljina III	DV 10 kV Park
6		Bijeljina IV	DV 10 kV Raskršće 2
7		Janja	DV 10 kV Glavičice
8	II	Bijeljina 1	DV 10 kV Janja Stara
9		Bijeljina 3	DV 10 kV Željeznička
10		Bijeljina III	DV 10 kV Karađorđeva
11		Bijeljina IV	DV 10 kV Pučile
12		Dvorovi	DV 10 kV Međaši
13		Janja	DV 10 kV Janja 6
14	III	Bijeljina 1	DV 10 kV Centar
15		Bijeljina II	DV 10 kV D. Tucovića
16		Bijeljina IV	DV 10 kV F. Višnjića
17		Bijeljina III	DV 10 kV Kruševlje
18		Bijeljina III	DV 10 kV Zenit
19		Bijeljina 3	DV 10 kV Koviljuše
20		Bijeljina 3	DV 10 kV Mesoprodukt
21		Janja	DV 10 kV Janja 4
22		Dvorovi	DV 10 kV Centar
23		Bijeljina 1	DV 10 kV Bolnica
24	IV	Dvorovi	DV 10 kV Škola
25		Čađavica	DV 10 kV Crnjelovo
26		Janja	DV 10 kV FSP
27		Ostojićevo	DV 10 kV Batković
28		Bijeljina II	DV 10 kV SŠC
29		Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac 2
30		Bijeljina IV	DV 10 kV Gvozdevići
31		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
32	V	Bijeljina II	DV 10 kV Novo Selo
33		Bijeljina III	DV 10 kV Centar II
34		Bijeljina IV	DV 10 kV Patkovača
35		Bijeljina 1	DV 10 kV Ciglana
36		Janja	DV 10 kV Industrija
37		Dvorovi	DV 10 kV Kriva Bara
38		Čađavica	DV 10 kV Obarska
39		Čađavica	DV 10 kV Čađavica
40		Ostojićevo	DV 10 kV Crnjelovo
41		Ostojićevo	DV 10 kV Brodac

Isključenje će se obavljati u trafostanicama 35/10 kV i 110/x kV na prekidačima 10 kV i u TS 10/0,4 kV.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/x kV.

Isključenje 10 kV dalekovoda u trafostanicama 110/x kV i TS 35/10 kV kao i manipulacije u TS 10/0,4 kV će se vršiti po naložima dispečera iz Dispečerskog centra, a prema važećem planu redukcije električne energije.

RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČAU TREĆEM STEPENU OGRANIČENjA
ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 40% TRENUTNE POTROŠNjE
PREDUZEĆA

Raspored isključenja je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 106 i 107 Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom) i razvrstani su u 4(četiri) potrošačke grupe.

Isključenje svake grupe će se vršiti intervalu od po 8 (osam) sati u neprekidnom trajanju.

Vrijeme bez el. energije	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned
08-16	I	IV	III	II	I	IV	III
16-24	II	I	IV	III	II	I	IV
00-08	III	II	I	IV	III	II	I

Raspored potrošača po grupama:

Red.br.	Broj grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1	I	Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac 1
2		Bijeljina II	DV 10 kV Kruševlje
3		Bijeljina 1	DV 10 kV Ekonomija
4		Ostojićevo	DV 10 kV Crnjelovo
5		Ostojićevo	DV 10 kV Brodac
6		Čađavica	DV 10 kV D. Dragaljevac
7		Bijeljina III	DV 10 kV Park
8		Bijeljina IV	DV 10 kV Raskršće 2
9		Janja	DV 10 kV Industrija
10		Janja	DV 10 kV Glavičice
11	II	Bijeljina 1	DV 10 kV Janja Stara
12		Bijeljina 1	DV 10 kV Ciglana
13		Bijeljina 3	DV 10 kV Željeznička
14		Bijeljina II	DV 10 kV Novo Selo
15		Bijeljina III	DV 10 kV Karađorđeva
16		Bijeljina IV	DV 10 kV Pučile
17		Dvorovi	DV 10 kV Međaši
18		Janja	DV 10 kV Janja 6
19	III	Bijeljina 1	DV 10 kV Centar
20		Bijeljina II	DV 10 kV D. Tucovića
21		Bijeljina IV	DV 10 kV F. Višnjića
22		Bijeljina IV	DV 10 kV Patkovača
23		Bijeljina III	DV 10 kV Kruševlje
24		Bijeljina III	DV 10 kV Zenit
25		Bijeljina 3	DV 10 kV Koviljuše
26		Bijeljina 3	DV 10 kV Mesoprodukt
27		Čađavica	DV 10 kV Obarska
28		Čađavica	DV 10 kV Čađavica
29		Janja	DV 10 kV Janja 4
30		Dvorovi	DV 10 kV Centar
31	IV	Bijeljina 1	DV 10 kV Bolnica
32		Dvorovi	DV 10 kV Škola
33		Dvorovi	DV 10 kV Kriva Bara
34		Čađavica	DV 10 kV Crnjelovo
35		Janja	DV 10 kV FSP
36		Ostojićevo	DV 10 kV Batković
37		Bijeljina II	DV 10 kV SŠC
38		Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac 2
39		Bijeljina IV	DV 10 kV Gvozdevići
40		Bijeljina III	DV 10 kV Centar II
41		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion

Isključenje će se obavljati u trafostanicama 35/10 kV i 110/x kV na prekidačima 10 kV i u TS 10/0,4kV.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV

Isključenje 10 kV dalekovoda u trafostanicama TS 110/x kV i TS 35/10 kV kao i manipulacije u TS 10/0,4 kV će se vršiti po nalozima dispečera iz Dispečerskog centra, a prema važećem planu redukcije električne energije.

RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA U ČETVRTOM STEPENU
OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 50% TRENTUNE
POTROŠNJE PREDUZEĆA

Raspored isključenja je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 106 i 107 Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom) i razvrstani su u 3(tri) potrošačke grupe.

Isključenje svake grupe će se vršiti jedan put dnevno u intervalu od po 12 (dvanaest) sati u neprekidnom trajanju.

Vrijeme bez el. energije	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned
08-20	I	III	II	I	III	II	I
20-08	II	I	III	II	I	III	II

Raspored potrošača po grupama:

Red.br.	Broj grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1	I	Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac 1
2		Bijeljina II	DV 10 kV Kruševlje
3		Bijeljina 1	DV 10 kV Centar
4		Bijeljina 3	DV 10 kV Koviljuše
5		Ostojićevo	DV 10 kV Crnjelovo
6		Ostojićevo	DV 10 kV Brodac
7		Dvorovi	DV 10 kV Škola
8		Dvorovi	DV 10 kV Kriva Bara
9		Čađavica	DV 10 kV D. Dragaljevac
10		Bijeljina III	DV 10 kV Centar II
11		Bijeljina IV	DV 10 kV Raskršće 2
12		Janja	DV 10 kV Industrija
13		Janja	DV 10 kV Glavičice
14	II	Bijeljina 1	DV 10 kV Janja Stara
15		Bijeljina 1	DV 10 kV Ciglana
16		Bijeljina 3	DV 10 kV Željeznička
17		Bijeljina II	DV 10 kV Novo Selo
18		Bijeljina II	DV 10 kV SŠC
19		Bijeljina III	DV 10 kV Karađorđeva
20		Bijeljina III	DV 10 kV Park
21		Bijeljina IV	DV 10 kV Pučile
22		Bijeljina IV	DV 10 kV Gvozdevići
23		Čađavica	DV 10 kV Crnjelovo
24		Dvorovi	DV 10 kV Međaši
25		Janja	DV 10 kV Janja 6
26	III	Bijeljina 1	DV 10 kV Ekonomija
27		Bijeljina 1	DV 10 kV Bolnica
28		Bijeljina II	DV 10 kV D. Tucovića
29		Bijeljina II	DV 10 kV Gojsovac 2
30		Bijeljina IV	DV 10 kV F. Višnjića
31		Bijeljina IV	DV 10 kV Patkovača
32		Bijeljina III	DV 10 kV Kruševlje
33		Bijeljina III	DV 10 kV Zenit
34		Bijeljina III	DV 10 kV Stadion
35		Bijeljina 3	DV 10 kV Mesoprodukt
36		Čađavica	DV 10 kV Obarska
37		Čađavica	DV 10 kV Čađavica
38		Ostojićevo	DV 10 kV Batković
39		Janja	DV 10 kV Janja 4
40		Janja	DV 10 kV FSP
41		Dvorovi	DV 10 kV Centar

Isključenje će se obavljati u trafostanicama 35/10 kV i 110/x kV na prekidačima 10 kV i u TS 10/0,4kV.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/x kV.

Isključenje 10 kV dalekovoda u trafostanicama 110/x kV i TS 35/10 kV kao i manipulacije u TS 10/0,4 kV će se vršiti po nalozima dispečera iz Dispečerskog centra, a prema važećem planu redukcije električne energije.

Za vrijeme opšte nestašice električne energije ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D. putem sredstava javnog informisanja obavještava potrošače o rasporedu grupa za ograničavanje i vremenu trajanja prekida isporuke.

Dostavljeno:

- 1 x Dispečerski centar
- 1 x Tehnički sektor ZEDP-a
- 1 x Tehn. služba RJ Bijeljina
- 1 x a/a

Rukovodilac RJ
Đoko Trifković, dipl.inž.el.