



MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA” RS TREBINJE

ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJELJINA” A.D.

**RJ »Elektrodistribucija BRATUNAC«**



Bratunačkih brigada bb  
e-mail: [edpbrat@teol.net](mailto:edpbrat@teol.net)  
MB 1768875 PIB 400358420004

Tel. (056) 410-019  
Uslužni centar: (056) 420-140  
Žiro račun: 5550010000400094 Nova Banka a.d. Bijeljina

Faks: (056) 410-320  
[www.elektrobijeljina.com](http://www.elektrobijeljina.com)

Broj:257 /2007  
Datum,14.03.2007.god.

## **PLAN SELEKTIVNOG OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA RJ BRATUNAC**

Bratunac,Marta 2007.god.

**RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA**  
**U PRVOM STEPENU OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 20%**  
**TRENUTNE POTROŠNJE PREDUZEĆA**

**Raspored isključenja** je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 84 i 85 Opštih uslova za isporuku električne energije) i razvrstani su u 6(šest) potrošačkih grupa.

Isključenje svake grupe će se vršiti dva puta dnevno u intervalu od po 2(dva) sata u neprekidnom trajanju.

Red. broj Isklj.	Dnevni termin isključenja Od-Do čas.	Broj grupe koja se isključuje					
		I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa	V grupa	VI grupa
1.	07-09	Isklj					
2.	09-11		Isklj				
3.	11-13			Isklj			
4.	13-15				Isklj		
5.	15-17					Isklj	
6.	17-19						Isklj
7.	19-21	Isklj					
8.	21-23		Isklj				
9.	23-01			Isklj			
10.	01-03				Isklj		
11.	03-05					Isklj	
12.	05-07						Isklj

**Raspored potrošača po grupama:**

Red.br.	Broj Grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1.	I	Bratunac I	DV 10 kV Podgradac
2.		Srebrenica	DV 10 kV Baratova
3.	II	Bratunac II	DV 10 kV Sikirić
4.		Krvica	DV 10 kV Konjević Polje
5.	III	Bratunac I	DV 10 kV Bratunac Grad
6.		Srebrenica	DV 10 kV Srebrenica (Kožlje)
7.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Ljubisavljevići(Podravanje)
8.	IV	Krvica	DV 10 kV Glogova(Tatar)
9.		Srebrenica	DV 10 kV Sućeska
10.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Klotijevac
11.	V	Bratunac I	DV 10 kV Polom
12.		Krvica	DV 10 kV Velika Njiva
13.		Potočari 110/x	KO 10 kV Feros
14.		Srebrenica	DV 10 kV Potočari
15.		Srebre	DV 10 kV Vidikovac
16.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Srebrenica Kamen(Makljen)
17.	VI	Bratunac I	DV 10 kV Glogova(Tatar)
18.		Bratunac I	DV 10 kV Suha(Ravne)
19.		Bratunac II	DV 10 kV Jelah
20.		Potočari 110/x	DV 10 kV Gornji Potočari
21.		Potočari 110/x	KO 10 kV FAS(Upr.zgrada memor.centar)

Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV.

Detaljniji plan (sa dužinom trajanja razrađen po danima)će se sačinjavati kada redukcija bude zavedena.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV.

Od redukcije su izuzeti potrošači koji se razvrstavaju u I i II grupu prioriteta(Član 84 i 85 Opšt.uslova) i potrošači koji se napajaju sa istih DV 10 kV.

Isključenje se obavljati po nalozima lica zaposlenih u Dispečerskom centru a isključenja će obavljati dežurni uklopničari u TS 110/x kV i dežurni uklopničari u TS 35/10 kV po rasporedu koji će se napraviti zavodenjem redukcije.

**RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA  
U DRUGOM STEPENU OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 30%  
TRENUTNE POTROŠNJE PREDUZEĆA**

**Raspored isključenja** je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 84 i 85 Opštih uslova za isporuku električne energije) i razvrstani su u 4(četiri) potrošačke grupe.

Isključenje svake grupe će se vršiti dva puta dnevno u intervalu od po 3(tri) sata u neprekidnom trajanju. Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV.

Red. broj Isklj.	Dnevni termin isključenja Od-Do čas.	Broj grupe koja se isključuje			
		I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa
1.	07-10	Isklj			
2.	10-13		Isklj		
3.	13-16			Isklj	
4.	16-19				Isklj
5.	19-22	Isklj			
6.	22-01		Isklj		
7.	01-04			Isklj	
8.	04-07				Isklj

**Raspored potrošača po grupama:**

Red.br.	Broj Grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1.	I	Bratunac I	DV 10 kV Podgradac
2.		Bratunac II	DV 10 kV Sikirić
3.	II	Potočari 110/x	DV 10 kV Gornji Potočari
4.		Potočari 110/x	KO 10 kV FAS(Upr.zgrada memor.centar)
5.		Srebrenica	DV 10 kV Potočari
6.		Srebrenica	DV 10 kV Srebrenica (Kožlje)
7.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Ljubisavljevići(Podravanje)
8.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Srebrenica Kamen(Makljen)
9.	III	Bratunac I	DV 10 kV Bratunac Grad
10.		Bratunac I	DV 10 kV Suha(Ravne)
11.		Kravica	DV 10 kV Glogova(Tatar)
12.		Potočari 110/x	DV 10 kV Feros
13.		Srebrenica	KO 10 kV Baratova
14.		Srebrenica	DV 10 kV Vidikovac
15.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Klotijevac
16.		Bratunac I	DV 10 kV Polom
17.	IV	Bratunac I	DV 10 kV Glogova(Tatar)
18.		Bratunac II	DV 10 kV Jelah
19.		Kravica	DV 10 kV Velika Njiva
20.		Kravica	DV 10 kV Konjević Polje
21.		Srebrenica	DV 10 kV Sućeska

Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV.

Detaljniji plan (sa dužinom trajanja razrađen po danima)će se sačinjavati kada redukcija bude zavedena.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV.

Od redukcije su izuzeti potrošači koji se razvrstavaju u I i II grupu prioriteta(Član 84 i 85 Opšt.uslova) i potrošači koji se napajaju sa istih DV 10 kV.

Isključenje se obavlja po nalozima lica zaposlenih u Dispečerskom centru a isključenja će obavljati dežurni uklopničari u TS 110/x kV i dežurni uklopničari u TS 35/10 kV po rasporedu koji će se napraviti zavodenjem redukcije.

**RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA  
U TREĆEM STEPENU OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 40%  
TRENUTNE POTROŠNJE PREDUZEĆA**

**Raspored isključenja** je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 84 i 85 Opštih uslova za isporuku električne energije) i razvrstani su u 4(četiri) potrošačke grupe.

Isključenje svake grupe će se vršiti jedan put u razmaku od 16 sati u intervalu od po 4(četiri) sata u neprekidnom trajanju.

Red. broj Isklj.	Dnevni termin isključenja Od-Do čas.	Broj grupe koja se isključuje			
		I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa
1.	07-11	Isklj			
2.	11-15		Isklj		
3.	15-19			Isklj	
4.	19-23				Isklj
5.	23-03	Isklj			
6.	03-07		Isklj		

**Raspored potrošača po grupama:**

Red.br.	Broj Grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1.	I	Bratunac I	DV 10 kV Podgradac
2.		Bratunac II	DV 10 kV Sikirić
3.	II	Potočari 110/x	DV 10 kV Gornji Potočari
4.		Potočari 110/x	KO 10 kV FAS(Upr.zgrada memor.centar)
5.		Srebrenica	DV 10 kV Potočari
6.		Srebrenica	DV 10 kV Srebrenica (Kožlje)
7.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Ljubisavljevići(Podravanje)
8.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Srebrenica Kamen(Makljen)
9.		Bratunac I	DV 10 kV Bratunac Grad
10.		Bratunac I	DV 10 kV Suha(Ravne)
11.	III	Kravica	DV 10 kV Glogova(Tatar)
12.		Potočari 110/x	DV 10 kV Feros
13.		Srebrenica	KO 10 kV Baratova
14.		Srebrenica	DV 10 kV Vidikovac
15.		Zeleni Jadar	DV 10 kV Klotijevac
16.	IV	Bratunac I	DV 10 kV Polom
17.		Bratunac I	DV 10 kV Glogova(Tatar)
18.		Bratunac II	DV 10 kV Jelah
19.		Kravica	DV 10 kV Velika Njiva
20.		Kravica	DV 10 kV Konjević Polje
21.		Srebrenica	DV 10 kV Sućeska

Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV.

Detaljniji plan (sa dužinom trajanja razrađen po danima)će se sačinjavati kada redukcija bude zavedena.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV.

Od redukcije su izuzeti potrošači koji se razvrstavaju u I i II grupu prioriteta(Član 84 i 85 Opšt.uslova) i potrošači koji se napajaju sa istih DV 10 kV.

Isključenje se obavljati po nalozima lica zaposlenih u Dispečerskom centru a isključenja će obavljati dežurni uklopničari u TS 110/x kV i dežurni uklopničari u TS 35/10 kV po rasporedu koji će se napraviti zavođenjem redukcije kao elektromonteri zaposleni na poslovima održavanja i izgradnje elektroenergetskih objekata do 50% zaposlenih u svakoj Radnoj Jedinici.

**RASPORED ISKLJUČENJA POTROŠAČA  
U ČETVRTOM STEPENU OGRANIČENJA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE DO  
50% TRENTUNE POTROŠNJE PREDUZEĆA**

**Raspored isključenja** je napravljen za potrošače Treće grupe prioriteta (Član 84 i 85 Opštih uslova za isporuku električne energije) i razvrstani su u 4(četiri) potrošačke grupe.

Isključenje svake grupe će se vršiti jedan puta dnevno u intervalu od po 6(šest) sati u neprekidnom trajanju. Isključenje će se obavljati u Trafostanicama 35/10 kV i 110/x na prekidačima 10 kV.

Red. broj Isklj.	Dnevni termin isključenja Od-Do čas.	Broj grupe koja se isključuje			
		I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa
1.	07-13	Isklj			
2.	13-19		Isklj		
3.	19-01			Isklj	
4.	01-07				Isklj

**Raspored potrošača po grupama:**

Red.br.	Broj Grupe	TS 35/10 kV (TS 110/x kV)	Naziv dalekovoda (odvoda) koji se isključuje
1.	I	Bratunac I	DV 10 kV Podgradac
2.		Bratunac II	DV 10 kV Sikirić
3.	II	Potočari 110/x	DV 10 kV Gornji Potočari
4.		Potočari 110/x	KO 10 kV FAS(Upr.zgrada memor.centar)
5.		Srebrenica	DV 10 kV Potočari
6.		Srebrenica	DV 10 kV Srebrenica (Kožlje)
7.		Zeleni Jadар	DV 10 kV Ljubisavljevići(Podravanje)
8.		Zeleni Jadар	DV 10 kV Srebrenica Kamen(Makljen)
9.		Bratunac I	DV 10 kV Bratunac Grad
10.		Bratunac I	DV 10 kV Suha(Ravne)
11.	III	Kravica	DV 10 kV Glogova(Tatar)
12.		Potočari 110/x	DV 10 kV Feros
13.		Srebrenica	KO 10 kV Baratova
14.		Srebrenica	DV 10 kV Vidikovac
15.		Zeleni Jadар	DV 10 kV Klotijevac
16.	IV	Bratunac I	DV 10 kV Polom
17.		Bratunac I	DV 10 kV Glogova(Tatar)
18.		Bratunac II	DV 10 kV Jelah
19.		Kravica	DV 10 kV Velika Njiva
20.		Kravica	DV 10 kV Konjević Polje
21.		Srebrenica	DV 10 kV Sućeska

Detaljniji plan (sa dužinom trajanja razrađen po daniма)će se sačinjavati kada redukcija bude zavedena.

Ograničenje će se početi sprovoditi sa početnom redukcijom napona od 5% sa ručnom regulacijom napona u trafostanicama 110/X kV.

Od redukcije su izuzeti potrošači koji se razvrstavaju u I i II grupu prioriteta(Član 84 i 85 Opšt.uslova) i potrošači koji se napajaju sa istih DV 10 kV.

Isključenje se obavljati po nalozima lica zaposlenih u Dispečerskom centru a isključenja će obavljati dežurni uklopničari u TS 110/x kV i dežurni uklopničari u TS 35/10 kV po rasporedu koji će se napraviti zavodenjem redukcije kao elektromonteri zaposleni na poslovima održavanja i izgradnje elektroenergetskih objekata do 50% zaposlenih u svakoj Radnoj Jedinici.

Za vrijeme opšte nestašice električne energije ZEP"Elektro-Bijeljina" A.D. putem sredstava javnog informisanja obavještava potrošače o rasporedu po grupama za ograničavanje i vremenu trajanja prekida isporuke.

**Dostavljen:**

1 x Tehnički sektor ZEP-a  
1 x Tehnički savjet ZEP-a  
1 x Tehn.sl.RJ  
1 x a/a

VD Rukovodilac RJ  
"Elektrodistribucija"Bratunac  
Jovanović Miladin