

Пословница Угљевик

1. Степен ограничења испоруке ел. енергије до 20 % тренутне потрошње

Групе потрошача:		Мјесто искључења	вријеме искључења	
			од	до
I	ДВ 35 kV Прибој	ЧТС Модран	13:00	15:00
II	ДВ 10 kV Трнова	ЧТС Модран	15:00	17:00
III	ДВ 10 kV Корај	ЧТС Модран	17:00	19:00
IV	ДВ 10 kV Суво Поље	Растављач R1	19:00	21:00
V	ДВ 10 kV Мезграја, Вршани и Сјевер	ЧТС Модран	21:00	23:00

Распоред искључења: Искључење сваке групе по 2 сата.

2. Степен ограничења испоруке ел. енергије до 30 % тренутне потрошње

Групе потрошача:		Мјесто искључења	вријеме искључења	
			од	до
I	ДВ 10 kV Суво Поље	Растављач R1	11:00	14:00
II	ДВ 35 kV Прибој и ДВ 10 kV Мезграја	ЧТС Модран	14:00	17:00
III	ДВ 10 kV Корај и ДВ 10 kV Вршани	ЧТС Модран	17:00	20:00
IV	ДВ 10 kV Трнова и ДВ 10 kV Сјевер	ЧТС Модран	20:00	23:00

Распоред искључења: Искључење сваке групе по 3 сата.

3. Степен ограничења испоруке ел. енергије до 40 % тренутне потрошње

Групе потрошача:		Мјесто искључења	вријеме искључења	
			од	до
I	ДВ 10 kV Суво Поље	Растављач R1 на ДВ С. Поље	13:00	15:00
			19:00	21:00
II	ДВ 10 kV Корај	ЧТС Модран	13:00	17:00
	ДВ 10 kV Вршани	ЧТС Модран	13:00	17:00

III	ДВ 10 kV Трнова од R1 и R4	Растављач R1 и R4 на ДВ Трнова	15:00	19:00
	ДВ 10 kV Сјевер	ЧТС Модран	15:00	19:00
IV	ДВ 35 kV Прибој	ЧТС Модран	17:00	21:00
	ДВ 10 kV Н. Угљевик	Растављач на излазу БТС Н. Угљевик 7	17:00	21:00
	ДВ 10 kV Мезграја од R1	Растављач R1	17:00	21:00

Распоред искључења:

Искључење на 2 сата по двије групе: I и II, II и III, III и IV, IV и I

4. Степен ограничења испоруке ел. енергије до 50 % тренутне потрошње

	Групе потрошача	Мјесто искључења	вријеме искључења	
			од	до
I	ДВ 10 kV Корај	ЧТС Модран	9:00	12:00
			18:00	21:00
	ДВ 10 kV Н. Угљевик	ТС: Н. Угљевик 1-4, СТАДИОН, сви излази на ТС Н. Угљевик 5 осим извода за Дом здравља, сви излази на ТС Н. Угљевик 6, осим извода за МУП и Пошту	9:00	12:00
			18:00	21:00
II	ДВ 35 kV Прибој	ЧТС Модран	9:00	15:00
	ДВ 10 kV Мезграја без ТС Водовод Б5	ТС: Филерана, Бог. Село 4, С. Угљ., Јаблани, Микосављевићи, Фалчићи, растављач R1	9:00	15:00
III	ДВ 10 kV Суво Поље без ТС Водовод Б8 ДВ 10 kV Вршани	ТС: Транспорт, У. Обријеж, Интеграл, Бовимил, Тех. Преглед, Модран 19, Растављач R1	12:00	18:00
		ЧТС Модран	12:00	18:00
IV	ДВ 10 kV Трнова без ТС водовод Јањари	ТС: У. Село 1 и 3, Јањари, Атмачићи, Добричићи 1 и 2, растављач R1 и R4	15:00	21:00
	ДВ 10 kV Сјевер	ЧТС Модран	15:00	21:00

Распоред искључења:

Искључење на 3 сата по двије групе: I и II, II и III, III и IV, IV и I